



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Омской области  
41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644043

Тел: 25-65-16, факс: 25-65-16

E-mail: [kia@ugps.omsk.su](mailto:kia@ugps.omsk.su)

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Колосовскому району

100, ул. Кирова, с. Колосовка 646350 тел. факс: 2-10-01

E-mail: [62ond@ogps.omsk.su](mailto:62ond@ogps.omsk.su)

### Предписание № 10 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### **Бюджетное общеобразовательное учреждение Колосовского муниципального района Омской области «Бражниковская средняя школа»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Колосовского района по пожарному надзору Артушенко Николая Леонидовича от 02 марта 2020 года №10, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «11» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин; «18» марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин; Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа. Проведена проверка территории и здания бюджетного общеобразовательного учреждения Колосовского муниципального района Омской области «Бражниковская средняя школа», расположенного по адресу: 646361 Омская область, Колосовский район, село Бражниково, улица Луговая, дом 4.

Государственным инспектором Колосовского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мисюль Юрием Николаевичем совместно с директором БОУ «Бражниковская СШ» Куценко Татьяной Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение кабинета на 2-ом этаже не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа	п.5.6.4 СП 4.13130.2013	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Колосовского района  
по пожарному надзору Мисюль Ю.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«18» 03 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Исполнитель:

✓

(подпись)

Выполнитель:

Директор БОУ «Бражниковская СШ» Куценко Татьяна  
Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» 03 2020 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области (3812) 94-83-33

Директор БОУ «Бражниковская СШ»  
Петровна

Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области (3812) 94-83-33